

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 07-073-9 SVGW

Zertifikatsinhaber: Aladin AG, CH-9630 Wattwil
Hersteller: Aladin AG, CH-9630 Wattwil
Vertreter / Vertreiber: Aladin AG, CH-9630 Wattwil

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **07-073-9** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Rohre, Rohrleitungsteile,
Armaturen, Werkstoffe aus PE, Rohrleitungsteile und Verbindungen

Bezeichnung: Schraubmuffen- und Steckmuffenstutzen

Typen: PE 100 S5 SDR 11 (1)
PE 100 S8 SDR 17 (2)

Nennweite: d 40 – 225 (1) d 75 – 225 (2)

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZGW101 (01/19)

Gültigkeit: 30.09.2027

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Bestimmungen

- Gemäss SVGW ZGW101 (01/19), Anhang A, Ziffer A.1.1 Versorgung Gas - beträgt die minimale Wanddicke für Formstücke/Armaturen 3.0 mm.
- bei SDR 17 ist für PE 100 ein dn > 63 mm Versorgung Gas zulässig.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 08.09.2022